

ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ  
TEST REPORT

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ	
Όνοματεπώνυμο:	ΔΕΥΑ ΝΕΣΤΟΥ
Διεύθυνση:	Χρυσούπολη
Τηλέφωνο:	2591022261
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ	
Κωδικός δείγματος:	170624-067
Περιγραφή – Χαρακτηρισμός δείγματος:	ΝΕΡΟ ΠΗΓΗΣ
Θέση δειγματοληψίας:	ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ – ΠΗΓΗ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ
Ημερομηνία παραλαβής δείγματος:	17/06/2024
Κατάσταση δείγματος κατά την παραλαβή:	Κανονική
Δειγματοληψία:	Προσωπικό Εργαστηρίου
Ημερομηνία ανάλυσης:	Από 17/06/2024 έως 21/06/2024

Αποτελέσματα Εργαστηριακών Αναλύσεων

Παράμετρος	Μονάδες	Αποτέλεσμα	Μέθοδος	Παραμετρικές & Ενδεικτικές Τιμές*
Αερόβιοι Μικροοργανισμοί στους 37°C	cfu/ml	20	ISO 6222:1999	-
Αερόβιοι Μικροοργανισμοί στους 22°C	cfu/ml	23	ISO 6222:1999	-
Ολικά Κολοβακτηριοειδή	cfu/100ml	not detected	ISO 9308-1:2014	0
<i>Escherichia coli</i>	cfu/100ml	not detected	ISO 9308-1:2014	0
Εντερόκοκκοι	cfu/100ml	not detected	ISO 7899-2:2000	0

\* Σύμφωνα με την Υ.Α. Γ1 (δ)/ΓΠ οικ. 67322

Οι δοκιμές έχουν εκτελεσθεί σε διαπιστευμένο κατά ISO/IEC 17025:2005 εργαστήριο. Αριθ. Πιστοποιητικού 689 ΕΣΥΔ

Χρυσούπολη, 27/06/2024

